



Ponta Grossa, 04 de abril de 2018

**Parecer Técnico Preliminar EIV/RIVI - Complementações**

**Processo 2990501/2017**

**Protocolo 22/2017**

Proponente: Oriundi Participações Ltda

Empreendimento: Posto Manvito

Após análise das complementações, entregue em 19 de fevereiro de 2018, o Estudo de Impacto de Vizinhança foi apreciado novamente. Para dar seguimento à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a **Comissão de Análise do EIV** fez as seguintes colocações e solicitações:

- Em visita ao local de implantação do empreendimento, observou-se que foi feito terraplanagem em toda a área. Solicita-se apresentar projeto de corte e aterro, taludes, muro de arrimo e drenagem. Observou-se, também, que o projeto entregue no Estudo de Impacto de Vizinhança diverge do que está sendo executado no local.
- Esclarecer sobre qual tipo de material será executado o pátio de estacionamento, visto que o mesmo ocupará a área inteira do terreno. Desta maneira, faz-se *necessidade apresentar o projeto de drenagem pluvial aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento.*
- Conforme item 2.1.4 do Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais, a distância mínima entre os pontos mais próximos de um acesso e uma ponte, viaduto ou túnel, deve ser de 500 metros. Visto que o empreendimento está a uma distância inferior a 500 metros do viaduto, recomenda-se apresentar o termo *de Permissão de Uso e outras avenças assinado pelo DER/ Rodonorte e Proprietário do imóvel.*

O Estudo de Impacto de Vizinhança foi analisado pelos seguintes membros da Comissão de Análise:



1018 04 de abril de 2018

**INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE PONTA GROSSA – IPLAN:**

Secretária: Rafaela Sangalli

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SMP**

Titular: Orlando Spartalis

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SMMA**

Suplente: Isabel Meister

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT**

Titular: Plínio Vivan Filho

E em nome desta Comissão eu, Karla Gonzalez, assino:

Karla V. Gonzalez S.  
**Karla V. González Stamoulis**  
Arquiteta e Urbanista – CAU A85897-8  
Presidente da Comissão de Análise do EIV.

Data: 05/04/18  
Retirado por: Antonio Aulon Zanetti  
Documento: 70336367.934  
Ass: [Assinatura]

**Ciro Macedo Ribas Jr**  
Diretor Executivo – Iplan