



Ponta Grossa, 24 de agosto de 2018

À LPG INCORPORADORA SPE LTDA

PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Em resposta ao projeto geométrico do acesso ao empreendimento Condomínio Residencial Monte Bello, conforme solicitação do termo de Compromisso do referido empreendimento, esta Comissão se reuniu no dia 24 de agosto de 2018 e solicitou algumas revisões, as quais seguem abaixo:

- Incluir canteiro no local da faixa zebraada, com o intuito de evitar conversão irregular a esquerda;
- Incluir sinalização horizontal com faixa contínua dupla amarela com tachão em toda a extensão do acesso do empreendimento;
- Implantar faixa de desaceleração, logo após a ferrovia.

Tal parecer foi elaborado pelos seguintes membros da Comissão de Análise:

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE PONTA GROSSA – IPLAN:

Andrea Biagi Bertocco

Andrea Biagi Bertocco

Karla V. Gonzalez Stamoulis

Rafaela Sangalli

Rafaela Sangalli

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SMMA

Isabel Meister

Isabel Meister

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SMP

Orlando Spartalis

Orlando Spartalis

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - AMTT

Plínio Vivan Filho

Plínio Vivan Filho

*Recebido em 03/09/18
Caroline B. Silva*

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE PONTA GROSSA

(42) 3220-1222

Av. Visconde de Taunay, 950 - Ronda

Ponta Grossa - PR CEP 84051-000