



Ponta Grossa, 17/11/2017

Parecer Técnico Preliminar EIV/RIV

Protocolo 18/2017

Processo 2630130/2017

Proponente: Arquiponta Engenharia e Arquitetura LTDA.

Empreendimento: Edifício Residencial Studio 359

ANÁLISE

Em análise do Estudo de Impacto de Vizinhança protocolado, seguem as complementações e correções necessárias para dar continuidade a avaliação do mesmo:

- Alteração de projeto para que atenda a tabela II da lei 6329/1999, no que diz respeito a Coeficiente de Aproveitamento e Afastamentos Laterais;
- Alteração da porta da garagem, solicita-se que haja um recuo de 5 metros da porta com o alinhamento predial, para que o carro não obstrua a passagem dos pedestres na calçada;
- Realocação das lixeiras para que sejam voltadas para área externa, facilitando a coleta;
- Carta de viabilidade da coleta de resíduos sólidos, que deverá ser solicitada via protocolo para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

Atenciosamente,

Ciro Macedo Ribas Junior
Diretor Executivo
IPLAN

Recebido em: 17/11/17
Nome: *Regina Vanat de Oliveira*
CPF: 058474149-94
Assinatura: *Regina Vanat*